

[별지#1. 측정결과]

시료수량 1개		측정일 2020. 2. 10.		(용인어정초)석면해체제거 석면비산 및 농도측정			
	시료 번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정 일시	측정 결과 (f/cm ³)	검출석면의 종류
측정 결과	A9	폐기물 반출구 (사업장 외부반출)	지역시료펌프/1	10	2020.2.10. (별지#2참조)	0.0031	-
	A0	공시료(blank)	-	-	-	0.0000	-

※ 측정장비는 배터리식 지역시료펌프 1대로 측정 실시함

기준값 : 0.01개/cm³

[별지 #2. 측정 지점 별 비산측정 사진]

측정 2020. 02. 10.

(용인어정초)석면해체제거 석면비산 및 농도측정

측정 지점	비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
			결과값(개/cm ³)
A9. 폐기물 반출구 (사업장 외부반출)			기준값 (0.01개/cm ³) 만족
어정초 외부 폐기물 보관소	측정 시작 시간: 07 : 25	측정 종료 시간: 08 : 05	0.0031